

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
 тел.(4152) 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № Н - 45

20 марта 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Кому: Юридическому лицу - муниципальному дошкольному образовательному казенному учреждению «Детский сад «Чайка».

При проведении плановой проверки МДОКУ «Детский сад «Чайка» по адресу: Камчатский край. Соболевский район, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 9 (акт проверки № 101 от 20.03.2019), выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю

устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения
1.	Выполнить потолки и стены в разновозрастной старшей группы (в игровой и в туалетной комнатах), в изоляторе и медицинском (смотровом) кабинете гладкими, без трещин, осыпания побелки, допускающими проводить уборку влажным способом с дезинфекцией.	п. 5.1 и п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	<i>Смета</i> 20.09.2019
2.	Провести в группах подбор мебели для детей с учётом роста детей согласно таблицы 1.	п. 6.6, табл. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13	15.05.2019
3.	Обеспечить уровни искусственной освещенности гигиеническим нормативам: * в игровых и раздевальных - 200 Лк, * спальнях – 75 Лк.	п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п.61, 62, 63 п.3.3.1 таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	<i>Смета</i> 20.09.2019
4.	Обеспечить в групповых помещениях уровни относительной влажности гигиеническим нормативам 40-60%.	п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	15.05.2019
5.	Обеспечить уровни температуры воздуха гигиеническим нормативам: * в спальнях - 19-20°C, * в раздевальной старшей и игровой младшей группы - 21-23°C, * в раздевальной младшей группы - 22-24°C.	п. 8.7 (приложение 3) СанПиН 2.4.1.3049-13	15.05.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575841

Владелец Жихарева Ольга Александровна

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022